

! A nyilatkozatok, mérési/felülvizsgálati jegyzőkönyvek **eredeti példányát kell benyújtani! Többoldalas nyilatkozatok, mérési, ellenőrzési jegyzőkönyvek esetén azok **valamennyi oldalát** alá kell írnia a mérést, ellenőrzést végzőnek, kivitelezőnek!**

- ⇒ Generálkivitelezői / felelős műszaki vezetői nyilatkozat (a nyilatkozatnak utalnia kell az építési engedély(ek), a tűzvédelmi hatóságok – BM OKF, MKI – eltérési engedélyeinek betartására is, az iratszám feltüntetésével)
- ⇒ Elektromos kivitelezői nyilatkozat és az MSZ 2364-610 szabvány szerinti szerelői ellenőrzés elvégzését igazoló irat az új szerelésnél / megfelelő minősítésű tűzvédelmi szabványossági felülvizsgálati minősítő irat a meglévő hálózatonál
- ⇒ Kivitelezői nyilatkozat a tűzvédelmi áramtalanítás módjáról, fokozatairól (normál, illetve biztonsági fogyasztók áramtalanítása stb.), helyéről, valamint annak teljeskörű és megfelelő eredményű kipróbálásáról (a biztonsági fogyasztókat tételesen fel kell sorolni)
- ⇒ Kivitelezői nyilatkozat a tűzvédelmi-biztonsági berendezéseket ellátó tartalék áramforrásról, jellemzőiről, az ellátott berendezések felsorolásával
- ⇒ Gépész-kivitelezői nyilatkozat (a nyilatkozatnak utalnia kell az építési engedély(ek), a tűzvédelmi hatóságok – BM OKF, MKI – eltérési engedélyeinek betartására is, az iratszám feltüntetésével)
- ⇒ Villámhárító felülvizsgálati-mérési jegyzőkönyve
- ⇒ Kivitelezői nyilatkozat és mérethelyes helyszínrajz a tűzoltási felvonulási területről, annak megközelíthetőségéről, teherbírásáról
- ⇒ Vízművek érvényes közműnyilatkozata a külső és a belső oltóvíz-intenzitás biztosítottságáról
- ⇒ Teljesítménymérési jegyzőkönyv a nedves oltóvízrendszer fali tűzcsapjainak; illetve új telepítésű közterületi tűzcsap teljesítményéről (fali tűzcsapok esetén az előírás szerinti egyidejűséggel)
- ⇒ Kifolyási nyomásmérési jegyzőkönyv a nedves oltóvízrendszer legkedvezőtlenebb helyen lévő fali tűzcsapjánál (az előírás szerinti egyidejűségnek megfelelő db.-számú tűzcsap működtetésekor)
- ⇒ Kivitelezői nyilatkozat a nedves oltóvízhálózat fagy elleni védelmének megoldásáról
- ⇒ Tűzvédelmi berendezések (pl. fali tűzcsap) a tűzoltó-technikai termék, tűz- vagy robbanásveszélyes készülék, gép, berendezés tűzvédelmi biztonságossági követelményeknek való megfelelést igazoló iratait,
- ⇒ Füstmentes lépcsőház mérési jegyzőkönyve – a mérést akkor kell elvégezni, amikor a többi, a nyomásviszonyokat tűz befolyásoló rendszer (pl. folyosói füstelszívás) is üzemképes; a mérés során a többi rendszernek is működnie kell a tűzeseti állapotnak megfelelő vezérléssel, üzemmódban
- ⇒ Biztonsági felvonó használatbavételi ellenőrzési irata, és kivitelezői nyilatkozat
- ⇒ Mérési jegyzőkönyv a mesterséges füstelvezető, illetve légpótló rendszer elszívó-/légpótló nyílásonkénti teljesítményéről (a tűzeseti vezérlésnek megfelelő egyidejű működésnél kell a mérést elvégezni)
- ⇒ Mérési jegyzőkönyv a tűzgátló előterek mesterséges szellőztetésének teljesítményéről (a tűzeseti vezérlésnek megfelelő egyidejű működésnél kell a mérést elvégezni)
- ⇒ Beépített füstelvezető/légpótló nyílások hatásos nyílásfelületének igazolása

- ⇒ Szintenkénti alaprajzok az alábbiak feltüntetésével:
 - tűzgátló ajtók, füstgátló ajtók, tűzgátló csappantyúk, füstcsappantyúk, tűzgátló man-dzsetták;
 - fali tűzcsapok, száraz oltóvízvezeték betáplálási és leágazási pontjai, nyomásfokozó szivattyú;
 - elektromosan zárt ajtók, vésznyitók, pánikzárak, fotocellás ajtók;
 - biztonsági és irányfényvilágítás lámpatestjei, (központi akkumulátoros rendszer esetén az akkumulátor helyét is fel kell tüntetni);
 - hő- és füstelvezető, füstmentesítő rendszer elszívó- és légpótló nyílásai, elszívó/légpótló csatornák, füstelvezető/légpótló felületek (pl. ablakok);
 - tűzgátló előterek szellőzőnyílásai, a szellőzést biztosító légcsatornák, azok szabadba nyíló vége;
 - tűzgátló burkolattal ellátott légtechnikai vezetékek tűzgátló burkolata
 - füstmentesítő és légpótló ventilátorok helye, azok légbeszívó nyílásának helye
 - tűzszakaszhatárok
- ⇒ Homlokzati rajzok, az éghető homlokzatburkolatok, éghető homlokzati hőszigetelések feltüntetésével
- ⇒ Metszetrajz homlokzati tűzterjedési gát megoldásáról, rétegrend, csomópont feltüntetésével - légrése fal esetében, továbbá nyílásos falnál
- ⇒ Helyiségek befogadóképessége
- ⇒ Kivitelezői nyilatkozat a tűzivíz-hálózat nyomásfokozó szivattyújáról
- ⇒ Kivitelezői nyilatkozat a biztonsági és irányfényvilágításról (a rendszer ismertetésével) és az alkalmazott lámpatestek szállítói megfelelőségi nyilatkozata
- ⇒ Mérési jkv a biztonsági világítás megfelelőségéről (az MSZ 1838 szabvány szerinti megvilágítási követelmények teljesüléséről)
- ⇒ A felelős műszaki vezető nyilatkozata arról, hogy a mellékelt beépítési nyilatkozatok (ezek szükségességét ld. lejjebb) alapján valamennyi fal- és födémáttörés tűzgátló tömítését, lezárását elvégezték
- ⇒ A tűzoltóság által kért további iratok

Az itt felsorolt, tűzvédelmi szempontból jelentős szerkezetekről a mellékelt kivitelezői min-tanyilatkozat szerint kell nyilatkozni és a nyilatkozathoz mellékelni kell a szerkezet tűzvédelmi paramétereit és alkalmazási feltételeit tartalmazó, érvényes megfelelőségi tanúsítványait (Építőipari Műszaki Engedély, Tűzvédelmi Megfelelőségi Tanúsítvány, Tűzvédelmi Megfelelőségi Igazolás, Alkalmasságvizsgálati Jegyzőkönyv, az ÉMI által kiállított eseti alkalmazási hozzájárulás vagy szakintézeti állásfoglalás, az OKF által kiállított hatósági engedély vagy egyenértékűségi nyilatkozat, teljesítménynyilatkozat):

- ⇒ Teherhordó fa-, acél-, beton/vasbeton-, egyéb szerkezetek és azok tűzvédelmi kezelése, burkolata, bevonata (tűzvédő burkolat esetén annak folytonosságáról is nyilatkozni kell!)
- ⇒ Nyílásáthidalók
- ⇒ Tűzgátló fal
- ⇒ Tűzfal
- ⇒ Tűzgátló födém
- ⇒ Lakások közötti fal
- ⇒ Menekülési utat határoló falszerkezet
- ⇒ Válaszfalak
- ⇒ Álmennyezet, álpadló
- ⇒ Menekülési útvonalon beépített padlóburkolat
- ⇒ Egyéb helyen beépített padlóburkolat:
- ⇒ Tűzgátló, illetve tűzálló üvegezések, üvegfalak
- ⇒ Liftaknaajtó
- ⇒ Füstgátló ajtó, tűzgátló ajtó, tűzgátló kapu
- ⇒ Menekülési útvonalon beépített fotocellás ajtó, körfogó ajtó
- ⇒ Ajtónyitók, vésznyitók, ajtócsukók, pánikzáruk, menekülési útvonalon beépített ajtómozgatóegység
- ⇒ Ablakok, erkélyajtók, ha a homlokzati tűzterjedést befolyásolják
- ⇒ Homlokzati hőszigetelés, hőszigetelő rendszer
- ⇒ Légtechnikai vezetékek szigetelése
- ⇒ Egyéb gépészeti vezeték szigetelése
- ⇒ Egyéb helyen beépített hőszigetelés, hangszigetelés
- ⇒ Gépészeti vezetékek átvezetési helyein alkalmazott tűzgátló tömítés*, tűzvédelmi karman-tyúk és mandzsetták (fal-, födémáttörésnél; **nem csak tűzszakaszhatáron!!**)
- ⇒ Elektromos vezetékek átvezetési helyein alkalmazott tűzgátló tömítés* (fal-, födémáttörés-nél; **nem csak tűzszakaszhatáron!!**)
- ⇒ Tűzvédelmi légszelepek, tűzgátló csappantyúk
- ⇒ Homlokzatburkolatok
- ⇒ Mennyezet- és falburkolatok, ha ezekre tűzvédelmi követelmény vonatkozott (egyeztetés, építési engedély, illetve jogszabályi előírás szerint)
- ⇒ Füstcsappantyú, füstelvezető zsalu, füstelvezető kupola; füstelvezető ablak mozgatószer-keze
- ⇒ Füstelszívó ventillátor
- ⇒ Légcsatornák tűzvédelmi burkolata és revíziós nyílások lezárása
- ⇒ Tűzálló kábelezés és felfüggesztő/tartószerkezete
- ⇒ Tető-felülvilágító

⇒ Tetőzet, tetőhéjalás

⇒ Gépészeti akna kialakítása (falszerkezet, szintenkénti lezárás, aknaajtó)

* Abban az esetben, ha a tűzvédelmi szakhatóság előírta a tömítések helyén a tömítés jellemzőit tartalmazó tábla elhelyezését, a kivitelezői nyilatkozatnak e kikötés teljesítésére is utalnia kell!

Az alkalmazott építési termékek teljesítményének igazolása:

- a) az építési termékek teljesítményéről a gyártónak, vagy a vonatkozó kormányrendeletben foglaltak szerint, a felelős műszaki vezetőnek kell nyilatkozni,
- b) a felelős műszaki vezető építési naplóban nyilatkozattal igazolja, az egyedi, építkezés helyszínén gyártott, vagy műemlék építménybe beépített, illetve bontott, hagyományos vagy természetes építési termék esetében építési termék elvárt műszaki teljesítménynek való megfelelését,
- c) ha az építési termékre nem vonatkozik harmonizált európai szabvány és nem adtak ki európai műszaki értékelést és olyan építési termékkörbe tartozik, amelyre a 305/2011/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet V. melléklete szerinti 1+, 1 vagy 2+ rendszer alkalmazását írja elő az Európai Bizottság vonatkozó határozata, a mentesség akkor vehető igénybe, ha az igazoláshoz a felelős műszaki vezető szakértő, szakértői intézet vagy akkreditált vizsgáló laboratórium közreműködését dokumentáltan igénybe vette,
- d) a teljesítmény nyilatkozat alapja lehet harmonizált szabvány vagy európai műszaki értékelés, ezek hiányában nem harmonizált nemzetközi szabvány, magyar szabvány, nemzeti műszaki értékelés, vagy 2013. július 1-je előtt kiadott hatályos építőipari műszaki engedély.

1. Az alkalmazott építményszerkezetek megfelelőségének igazolása:

A 305/2011/EU rendelet hatálya alá nem tartozó építményszerkezet műszaki előírásban meghatározott tűzvédelmi követelményeknek való megfelelőségét, az alábbi módok valamelyike szerint kell igazolni:

- a) Magyarországon vagy az Európai Unióban akkreditált vizsgáló laboratórium által elvégzett vizsgálati jelentés vagy a vizsgáló laboratórium ez alapján kiadott nyilatkozata,
- b) a vonatkozó Eurocode szabványok alapján elvégzett tűzállósági vagy tűzvédelmi méretezés, a méretezésnek megfelelő kivitelezést igazoló felelős műszaki vezető építési napló bejegyzése,
- c) szakértői intézet vagy akkreditált vizsgáló laboratórium igazolása alapján a felelős műszaki vezető építési napló bejegyzése,
- d) a jogszabályi előírásoknak való megfelelőség igazolására a felelős műszaki vezető építési napló bejegyzése, amennyiben az adott összetételű építményszerkezet tűzvédelmi teljesítményét a jogszabály vagy tűzvédelmi műszaki irányelv meghatározza,
- e) az 55/2013. (X. 2.) BM rendeletben meghatározott esetekben a tűzvédelmi szakértő vagy a tűzvédelmi tervező nyilatkozata.

2. Ellenőrizni kell, hogy a tűzvédelmi követelményeknek való megfelelés igazolására benyújtott irat, tett építési naplóbejegyzés a létrehozott építményszerkezetre vonatkozik.
3. A tűzvédelmi szakértői vagy tűzvédelmi tervezői nyilatkozat esetén vizsgálni kell, hogy:
 - a) a tűzvédelmi szakértő a tűzvédelmi szakértői engedélyében, a tűzvédelmi tervező a tervezői jogosultságában meghatározott szakterülettel összefüggő építményszerkezetre adta ki a nyilatkozatot,
 - b) a hatályos műszaki előírások szerinti besorolás alapján a meglévő építmény meglévő építményszerkezetére meghatározott tűzvédelmi követelmények nem szigorodtak-e az átalakítás, bővítés, felújítás, helyreállítás, korszerűsítés, rendeltetésmódosítás miatt,
 - c) új építmény esetén az építményszerkezet tűzvédelmi követelményeknek való megfelelését korábban már igazolták-e és az igazolt teljesítményű építményszerkezeten csak olyan mértékű beavatkozás történt, mely annak tűzvédelmi jellemzőit kedvezőtlenül nem befolyásolta,
 - d) a tűzvédelmi szakértő vagy a tűzvédelmi tervező nyilatkozata megfelel az 55/2013. (X. 2.) BM rendelet 1. mellékletében meghatározott követelményeknek,
 - e) a kiadott nyilatkozatot a tűzvédelmi szakértő vagy tűzvédelmi tervező részletes indokolással ellátta-e, ami számításon, laboratóriumi vizsgálaton, kísérleten, szimuláción, tudományos kutatás eredményén, vagy a felsorolt módszerek elemzésén, értékelésén alapul.

KIVITELEZŐI NYILATKOZAT MINTÁJA (példákkal)

Alulírott (név, beosztás) nyilatkozom, hogy a (építkezés címe) alatti építése során az alábbi, **tűzvédelmi szempontból minősített** szerkezeteket, anyagokat építettük be, a szerkezetekre vonatkozó ÉMI- és egyéb feltüntetett tanúsítványok által előírt alkalmazási feltételeknek, valamint a gyártó előírásainak megfelelően..

Beépített szerkezet/anyag megnevezése, típusa	<u>Azonosítható</u> beépítési hely	A minősítés alapját képező tűzvédelmi paraméter*	Tényleges besorolás	ÉMI tanúsítvány száma**
CORK-MASTER parafa padlóburkolat	földszinti folyosók, közlekedők	lángterjedés	„nem éghető” aljzaton „mérsékelt lángterjedésű”	ÉMI A-912/1996
Lynenwerk (N)HXH-J FE 180/E 90	füstelszívó ventilátor energiaellátó és vezérlő kábelzése	szigetelőképeség megtartása funkciómegtartás	180 perc 90 perc	VEIKI-VNL 13/VNL
CP 606 tűzvédelmi réstömítő massa	elektromos és gépészeti vezetékek átvezetési helyein fal- és födémáttöréseknél	tűzállósági határérték	90 perc	ÉMI A-845/94
Domoferm UT/PT T30-40-1 tűzgátló ajtó	pincei lépcsőház földszinti ajtaja	éghetőség, tűzállósági határérték	nem éghető 30 perc	ÉMI A-1190/93 A-702/1996

dátum

.....
cégszerű aláírás

Megjegyzések:

- * Az alábbi tűzvédelmi paraméterek fordulhatnak elő:
 - éghetőségi besorolás;
 - tűzállósági határérték (T_h);
 - füstgátlás (légzárási osztály);
 - lángterjedés, tűzterjedés;
 - égve csepegés;
 - füstfejlesztési besorolás;
 - tűzálló kábelnél: funkciómegtartás, szigetelőkéesség megtartása.

- * * Az ÉMI Kht., vagy más magyarországi, akkreditált tanúsító szervezet által kiállított, tűzvédelmi megfelelőséget igazoló irat – tűzvédelmi megfelelőségi tanúsítvány, tűzvédelmi megfelelőségi igazolás stb. – és/vagy az egyedi, csak az adott épületre/szerkezetre vonatkozó szakintézeti állásfoglalás, OKF hatósági engedély vagy egyenértékűségi nyilatkozat azonosítóját kell feltüntetni.